

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Parametry klimatyzatora do gabinetu lekarskiego (I piętro):

- klimatyzator ścienny typu split,
- wydajność chłodnicza od 3 KW,
- wydajność grzewcza od 3,5 KW,

Parametry klimatyzatora do gabinetu stomatologicznego (parter) :

- klimatyzator ścienny typu multi-split wewnętrzny szt. 2,
- wydajność chłodnicza jednostek wewnętrznych od 2,5 KW,
- wydajność grzewcza od 2,5 KW,

Agregat zewnętrzny szt. 1

- wydajność chłodnicza od 5 KW,
- wydajność grzewcza od 5 KW,

Parametry klimatyzatora do gabinetu chirurgii stomatologicznej (parter) :

- klimatyzator ścienny typu multi-split wewnętrzny szt. 2,
- wydajność chłodnicza jednostek wewnętrznych od 2,5 KW,
- wydajność grzewcza od 2,5 KW,

Agregat zewnętrzny szt. 1

- wydajność chłodnicza od 5 KW,
- wydajność grzewcza od 5 KW,

Konserwacja urządzeń klimatyzacyjnych 1 raz na 12 miesięcy.