

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Parametry klimatyzatorów do dwóch pomieszczeń (I piętro):

- klimatyzator ścienny typu split,
- wydajność chłodnicza od 3 KW,
- wydajność grzewcza od 3,5 KW,

Lokalizacja znajduje się w Jaśle przy ul. Mickiewicza 4. Jednostki będą znajdować się na wysokości ok 7 metrów. Urządzenia będą montowane na ścianie frontowej budynku, istnieje możliwość rozłożenia rusztowania lub wjazdu podnośnika np. zwyżki samochodowej. Odległość instalacji freonowych przewidujemy od 4 do 6 metrów. Instalacja elektryczna jest zmodernizowana, posiada zabezpieczenie 16 A, możliwość wpięcia będzie znajdować się w okolicy jednostek wewnętrznych. Odpływ skroplin grawitacyjny. Instalację freonową i elektryczną będzie można poprowadzić w korytkach osłonowych.

Parametry klimatyzatora do gabinetu stomatologicznego (parter) :

- klimatyzator ścienny typu split,
- wydajność chłodnicza od 3 KW,
- wydajność grzewcza od 3,5 KW,

Lokalizacja znajduje się w Wiejskim Ośrodku Zdrowia w Osobnicy. Jednostki będą znajdować się na wysokości ok 3 metrów. Urządzenie będzie montowane na ścianie frontowej budynku, istnieje możliwość rozłożenia rusztowania. Odległość instalacji freonowych przewidujemy od 4 do 6 metrów. Instalacja elektryczna jest zmodernizowana, posiada zabezpieczenie 16 A, możliwość wpięcia będzie znajdować się w okolicy jednostek wewnętrznych. Odpływ skroplin grawitacyjny. Instalację freonową i elektryczną będzie można poprowadzić w korytkach osłonowych.

Konserwacja urządzeń klimatyzacyjnych 1 raz na 12 miesięcy.